



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области в г. Чапаевске

Ленина ул., д. 95, г. Чапаевск, Самарская область, 446100

Тел./факс: (846-39) 3-10-10, E-mail: rpncchap@fsnsamara.ru; <https://www.63.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,

ИНН/КПП 6316098843/631601001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 22-05-80 г. Чапаевск « 05 » 11. 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской области в г. Чапаевске Черновой Викторией Андреевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области "Реабилитационная школа-интернат
"Восхождение" для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа
Чапаевск"

Юридический адрес: 446100, Самарская область, город Чапаевск, ул. Школьная, д.1

Фактические адреса: 446100, Самарская область, город Чапаевск, ул. Школьная, д.1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20) - полы в холодном цехе пищеблока имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию;
- в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 – стены в холодном цехе имеют дефекты и повреждения (плитка отходит, частично отсутствует), следы протеканий и признаки поражений грибок, что не допускает проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- в нарушение требований п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 - конструкция окон в холодном цехе не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года;
- в нарушение требований п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 - остекление окон в складском помещении для хранения овощей, помещении для хранения круп выполнено не из цельного стекла (трещины, сколы, отсутствуют фрагменты).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 - устранить дефекты и повреждения на полу в холодном цехе пищеблока для проведения качественной влажной обработки и дезинфекции;
2. в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 - устранить дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибок на стенах в холодном цехе для проведения качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
3. в соответствии с требованиями п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 - конструкция окон в холодном цехе должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года;
4. в соответствии с требованиями п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 - остекление окон в складском помещении для хранения овощей, помещении для хранения круп должно быть выполнено из цельного стекла.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области "Реабилитационная школа-интернат "Восхождение" для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Чапаевск"

Юридический адрес: 446100, Самарская область, город Чапаевск, ул. Школьная, д.1
(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Чапаевске по адресу: г. Чапаевск, ул. Ленина, д.95 или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «__12__» __августа__ 2026__ года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
в городе Чапаевске

(должность лица, составившего
предписание)

Чернова
(подпись)

В.А.Чернова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 05 » 11 2024 г. *Калашерова Н.И.*
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____



Министерство
образования и науки
Самарской области

государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области
«Реабилитационная школа-интернат
«Восхождение» для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
городского округа Чапаевск»

ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат
«Восхождение» г.о. Чапаевск»

446112 г. Чапаевск ул. Школьная, 1

Телефон: 8 (84639) 2-23-80

internat_vos_chp@63edu.ru

www.scouchap.minobr63.ru

Начальнику территориального отдела
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области в г. Чапаевске

Куставлетовой Ж.Б.

«05» декабря 2024 г. № 664

на № _____ от _____

Администрация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Чапаевск», на предписание Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Чапаевске (далее - Роспотребнадзор г. Чапаевска) об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 05 ноября 2024г. № 22-05-80 сообщает следующее.

В ходе проведения профилактического визита Роспотребнадзором в г. Чапаевске, были выявлены нарушения, а именно:

1. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы в холодном цехе пищеблока имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию.

2. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены в холодном цехе имеют дефекты и повреждения (плитка отходит, частично отсутствует), следы протеканий и признаки поражений грибком, что не допускает проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

24

19/12
06

3. п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 конструкция окон в холодном цехе не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

4. п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 остекление окон в складском помещении для хранения овощей, помещении для хранения круп выполнено не из цельного стекла (трещины, сколы, отсутствуют фрагменты).

Доводим до Вашего сведения, что для исправления нарушений администрацией ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск» направлено уведомление в Юго-Западное управление министерства образования Самарской области (исх. от 21.11.2024г. №631) для выделения целевой субсидии.

Директор



Н.А. Калабекова